

Więcbork, dnia 29.05.2026 r.

**Gmina Więcbork**  
**woj. kujawsko-pomorskie**

SB.271.6.2026

### **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:**

**Budowa i przebudowa infrastruktury sanitarnej oraz drogowej  
w części ul. Słonecznej w Więcborku**

Część 1 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Więcborku

Część 2 Zamówienia: Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej

*Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00250119/01 z dnia 19.05.2026r.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **Pytanie nr 1.**

Czy wykonawca realizujący wyłącznie część 1 zadania powinien uwzględnić w ofercie odtworzenie nawierzchni asfaltowej po robotach związanych z budową wodociągu, mimo że odtworzenie nawierzchni będzie realizowane w części 2? Jeśli tak, jaki standard i zakres odtworzenia nawierzchni należy przyjąć do wyceny?

#### **Odpowiedź 1:**

Prace naprawcze branży drogowej – zasypanie wykopów ziemią z wykopu lub piaskiem (wymiana gruntu) bez odtwarzania warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogi.

#### **Pytanie nr 2.**

Czy Inwestor potwierdza że wykonawca prac ma wykonać pełną wymianę gruntu przy robotach dla części 1.

#### **Odpowiedź 2:**

W celu dokonania odpowiedniego zagęszczenia gruntu w strefie robót ziemnych zaleca się przeprowadzić całkowitą wymianę gruntu na piasek. Ostateczna selekcja będzie się odbywać na etapie wykonania, a warunkiem dopuszczenia będzie właściwy wynik zagęszczenia wykonanego wykopu w części pasów drogowych.

Zagęszczenie gruntu po robotach z branży sanitarnej:

- $I_s = 1$  w drogach utwardzonych,
- $I_s = 0,98$  w drogach nieutwardzonych,
- $I_s = 0,95$  w terenach zielonych,

*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

**Z up. BURMISTRZA**

*Michał Bąk*

*Kierownik Referatu Inwestycji*

Otrzymują:

- 1) <https://ezamowienia.gov.pl/>
- 2) Wykonawcy
- 3) SB aa

*Sporządziła: D.L.*