

Interpelacja

Więcbork, 27.05.2026

Miejscowość data

Anna Ławka

Radny/Radna Rady Miejskiej w Więcborku

Burmistrz Więcborka

Stosownie do zapisów § 35 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr XLVII/354/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork z dnia 25 września 2018r. składam interpelację do Burmistrza Więcborka w następującej treści:

Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości modernizacji sieci kablemowej, która przebiega przez Osiedle Flebotela, nieruchomości prywatne do przepompowni. Nieraz sieć jest w bardzo złym stanie, często zapycha się, co powoduje zalewanie piwnic budynku Powstańców Wielkopolskich 7. Jest to bardzo uciążliwe. Należy przeanalizować możliwość modernizacji tej sieci kablemowej.

Anna Ławka

Podpis Radnego

RM.0003.30.2026

Więcbork, dnia 9 czerwca 2026 r.

**Pani**  
**Anna Łańska**  
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Więcborku

**ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE**  
**złożoną dnia 27.05.2026 r.**

Stosownie do § 35 ust. 5 Uchwały Nr XLII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 491) Burmistrz Więcborka informuje, że kanalizacja sanitarna funkcjonująca na Osiedlu Plebanka została wybudowana kilkadziesiąt lat temu przez były Zakład Rolny Plebanka i pierwotnie służyła do odprowadzania ścieków do lokalnej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez ten podmiot. W późniejszym okresie infrastruktura została przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Więcborku do eksploatacji i zarządzania.

Przy przekazywaniu sieci nie przekazano jednak dokumentacji projektowej ani dokumentacji powykonawczej. W konsekwencji Zakład nie dysponuje pełną wiedzą dotyczącą przebiegu wszystkich przewodów, zastosowanych rozwiązań technicznych oraz parametrów wykonanej infrastruktury. Brak dokumentacji technicznej znacząco utrudnia identyfikację przyczyn awarii, lokalizację uszkodzeń oraz planowanie prac remontowych i modernizacyjnych.

Ze względu na wiek infrastruktury należy stwierdzić, że część sieci kanalizacyjnej znajduje się obecnie w znacznym stopniu zużycia technicznego. Dotyczy to przede wszystkim odcinków wykonanych z rur kamionkowych i betonowych, które stanowią najstarsze elementy systemu kanalizacyjnego na Osiedlu Plebanka. Należy również zauważyć, że sieć była projektowana i budowana dla warunków eksploatacyjnych oraz liczby użytkowników znacząco odbiegających od obecnych.

Pomimo wskazanych ograniczeń Zakład Gospodarki Komunalnej na bieżąco prowadzi działania eksploatacyjne oraz usuwa występujące awarie i niedrożności sieci. W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców problemami z funkcjonowaniem kanalizacji sanitarnej Zakład zlecił wykonanie specjalistycznego monitoringu wizyjnego metodą TV. Koszt wykonania tej usługi wyniósł kilkanaście tysięcy złotych i został pokryty ze środków własnych Zakładu.

Przeprowadzona inspekcja wykazała, że zasadnicza część sieci posiada zachowane spadki podłużne umożliwiające prawidłowy odpływ ścieków. Monitoring nie wykazał występowania istotnych przeciwnadciśnięć ani wad niwelety przewodów, które mogłyby stanowić bezpośrednią przyczynę powtarzających się problemów eksploatacyjnych na terenie całego osiedla.

Wyniki monitoringu potwierdzają występowanie lokalnych uszkodzeń wynikających przede wszystkim z wieku infrastruktury oraz jej wieloletniej eksploatacji. Nie potwierdzają natomiast występowania awarii o charakterze systemowym obejmującej całą sieć kanalizacyjną na Osiedlu Plebanka.

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej podejmie działania mające na celu usunięcie ujawnionych uszkodzeń oraz będzie sukcesywnie realizował niezbędne prace remontowe w ramach posiadanych środków finansowych.

W odniesieniu do zgłaszanych przypadków zalewania piwnic budynków mieszkalnych należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi zasadami eksploatacji instalacji kanalizacyjnych budynki zagrożone możliwością cofnięcia ścieków powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przeciwwzalewowe, w szczególności zawory zwrotne lub klapy zwrotne zamontowane na wszystkich przewodach mogących stanowić drogę cofnięcia ścieków do budynku. Za stan techniczny wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz ich wyposażenie w wymagane zabezpieczenia odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Zakład nie posiada informacji, czy wszystkie budynki zlokalizowane na Osiedlu Plebanka wyposażone są w tego rodzaju zabezpieczenia.

Na prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej istotny wpływ ma również sposób jej użytkowania. W trakcie prowadzonych prac eksploatacyjnych wielokrotnie stwierdzano obecność w kanalizacji odpadów, które nie powinny trafiać do sieci sanitarnej, w szczególności materiałów higienicznych, nawilżanych chusteczek, tekstyliów, tłuszczów oraz innych odpadów komunalnych. Przy znacznym stopniu zasiedlenia osiedla zjawisko to powoduje zwiększoną liczbę niedrożności oraz awarii sieci kanalizacyjnej.

Propozycja kompleksowej modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Plebanka wiąże się z koniecznością poniesienia bardzo znaczących nakładów finansowych. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz konieczność wcześniejszego wykonania szczegółowej inwentaryzacji technicznej i geodezyjnej, a następnie opracowania dokumentacji projektowej, nie jest obecnie możliwe precyzyjne określenie kosztów takiego przedsięwzięcia. Można jednak przyjąć, że kompleksowa przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu mogłaby wymagać nakładów finansowych rzędu kilkuset tysięcy złotych, a nawet przekraczających kwotę 1 mln zł.

W ocenie Zakładu bardziej racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem na obecnym etapie jest wykonanie napraw lokalnych uszkodzeń ujawnionych podczas monitoringu TV oraz dalsze monitorowanie stanu technicznego sieci. Pozwoli to na utrzymanie jej sprawności technicznej przy jednoczesnym ograniczeniu ponoszonych kosztów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku będzie nadal prowadził działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz realizował niezbędne prace naprawcze wynikające z ustaleń przeprowadzonego monitoringu technicznego.

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kuszewski*

