część istniejąca

WINDA

10x14,5x31,0

11x14,7x30,6

7x14,7x82,4

HP 25

PVC-u Ø 32

PVC-u Ø 25

PRZEJŚCIE PIONÓW PRZEZ ŚCIANĘ/STROP BUDYNKU
WYKONAĆ W RURZE OSŁONOWEJ.
PRZEJŚCIE WYKONAĆ JAKO GAZOSZCZELNE
ORAZ W KLASIE P.POŻ JAK DLA STROPU

PION - DACH

JEDN. WEW. KASETON.
Qchłodzenie = 3,50 kW
Qgrzania = 3,80 kW

Rura chłodnicza miedziana w otulinie

JEDN. WEW. KASETON.
Qchłodzenie = 2,50 kW
Qgrzania = 2,80 kW

JEDN. WEW. KASETON.
Qchłodzenie = 2,50 kW
Qgrzania = 2,80 kW

JEDN. WEW. KASETON.
Qchłodzenie = 2,50 kW
Qgrzania = 2,80 kW

część projektowana - zakres opracowania

Przewód odprowadzania skroplin

Rury chłodnicze miedziane w otulinie

Rura osłonowa stalowa

!!! UWAGA - RURY PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

OBIEKT, ADRES	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola gminnego wraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej a także przebudową i rozbudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego oraz wykonaniem utwardzeń 89-410 Więcbork gm. Więcbork ul. Gdańska 13 (dz. nr 43/48)		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INST. KLIMATYZACJI - PARTER		
NR. RYS: I15	SKALA: 1:70	DATA: 23.02.2024	PODPIS
	Branża: inst. sanit.	mgr inż.Mirosława Pilarska upr. w spec.Inst. sanit. nr. : 472/68	
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	Branża: inst.sanit: (sprawdzający)	mgr inż. Tomasz Góral upr. w spec. inst. sanit. nr.: WAM/0093/PWOS/15	