

SB.271.3.2025

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
„Remont budynku przy ul. Pocztovej 35 w Więcborku”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00076417/01 z dnia 30.01.2025r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1

Proszę wyjaśnić czy wymiana napowietrznego nieizolowanego przyłącza energii elektrycznej przy budynku, zostanie zrealizowana przez Zamawiającego, czy będzie wchodziła w zakres prac koniecznych do wykonania przez Wykonawców?

Odpowiedź nr 1

Wymiana przyłącza energetycznego napowietrznego do budynku mieszkalnego zostanie zrealizowane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie prac remontowych na kominie zewnętrznym budynku (przewidzianym do przemurowania). Czy w związku z planowanymi robotami w spalinowym przewodzie dymnym, ma zostać zamontowany wkład ze stali kwasoodpornej ?.

Odpowiedź nr 2

W ramach prac remontowych na kominie zewnętrznym budynku (przewidzianym do przemurowania) należy zamontować na całej długości przewodu dymnego komina tj. L= 13,38m wkład ze stali kwasoodpornej fi 200. Mając to na uwadze część przemurowana komina ma być wykonana wyłącznie z cegły klinkierowej. Brak możliwości budowy komina systemowego z pustaka ceramicznego jaki keramzytowego. Roboty remontowe realizować zgodnie z Załącznikiem Nr 9 Opis inwestycji – III Elewacja szczytowa nr 2 (zachodnia) oraz Załącznikiem Nr 11 STWiOR - SST - 3 Roboty murarskie.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bąk

Kierownik Referatu Inwestycji

Otrzymują:

- 1) <https://ezamowienia.gov.pl/>
- 2) Wykonawcy
- 3) SB aa