

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**  
**Andrzej Frydryszak**  
**ul. C. Skłodowskiej 32A/64,**  
**85 - 094 Bydgoszcz**

**STAROSTA SĘPOLEŃSKI**  
ul. T. Kościuszki 11  
89-400 Sępólno Krajeńskie

**TOM III**

Egz...2....

**Stadium projektu : OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE**

**Obiekt : Sieć wodociągowa**

**Inwestor : Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork**



**Branża : sanitarna**

**Rodzaj opracowania: Projekt budowlany**

**Nazwa zadania : Budowa sieci wodociągowej Plebanka w m. Więcbork, gm. Więcbork**

**Lokalizacja : Jednostka ew. 04130\_4, Więcbork – M;**  
Obręb 0001 Więcbork:  
Działka nr ew.: 662 , 569  
Gmina Więcbork:  
Powiat sępoleński:  
Województwo kujawsko -pomorskie

**Kategoria : XXVI**

Funkeja	Nazwisko imię i nr uprawnień	Podpis
Projektant Branża sanitarna	dr inż. Andrzej Frydryszak Upr. bud. nr GPKG-I-7342-39/96 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń Członek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01	
Sprawdzający Branża sanitarna	mgr inż. Mariusz Nowogórski Upr. bud. nr KUP/0185/PBS/18 Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Członek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0052/10	

Bydgoszcz, dnia 28.03.....2025r.

**Spis treści:**

**STAROSTA SEPOLSKI**  
ul. T. Kościuszki 11  
89-400 Sepólno Krajeńskie

1. Plan BIOZ.....	3
2. Uzgodnienia .....	5

## INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### **1. Nazwa i adres obiektu budowlanego**

Sieć wodociągowa - Plebanka w m. Więcbork.

### **2. Nazwa Inwestora**

Gmina Więcbork ul. Mickiewicza 22; 89-410 Więcbork

### **3. Projektant sporządzający informację dotyczącą BIOZ**

dr inż. Andrzej Frydryszak

### **4. Zakres robót**

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej Plebanka w m. Więcbork.

Główna sieć przesyłowa wykonana będzie z rur: PVC,  $\Phi$  110 i  $\Phi$  90. Ponadto będą montowane hydranty nadziemne dn 80.

### **5. Istniejące obiekty budowlane:**

- drogi gruntowe częściowo ulepszone tłucznem kamiennym.

### **6. Elementy zagospodarowania mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Dla pracowników:

- wykonywanie robót ziemnych i obudowy wykopów,
- zabezpieczenie rurociągów i ewentualnych odkrytych kabli w wykopie,
- praca sprzętu – koparek, spycharek, dźwigów,

Dla osób postronnych:

- otwarte wykopy,
- hałdy odkładu gruntu.

### **7. Przewidwane zagrożenie występujące podczas realizacji budowy**

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia może być:

- głębienie wykopu bez obudowywania,
- głębienie wykopu bez obniżenia poziomu wody gruntowej do poziomu niższego niż poniżej wykonywanej roboty,
- obudowywanie wykopów,
- praca w pobliżu sprzętu mechanicznego ze względu na:
  - możliwość uderzenia,
  - zepchnięcia do wykopu,
  - obsunięcia się sprzętu w czasie pracy do wykopu,

- rozładunek rur i armatury wodociągowej,
- dla osób postronnych niezabezpieczone i nieoświetlone wykopy wraz z hałdami odkładu gruntu.

STAROSTA SĘPOLEŃSKI  
ul. T. Kościuszki 11  
89-400 Sępólno Krajeńskie

## **8. Informacje o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Zakres robót:

Projekt przewiduje wykonanie:

- wykopów pod wodociąg i hydranty,
- układanie przewodów wodociągowych oraz montaż armatury wodociągowej,
- zasypkę wykopów,

## **9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom.**

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy:

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050/1999,
- wykopy dla wodociągu wykonywać; w obrębie pasa drogowego i w pobliżu zabudowań jako wąskoprzestrzenne, obudowane, w gruncie suchym,
- wykopy zabezpieczyć barierkami,
- oznakować znakami drogowymi roboty,
- oświetlić przeszkody terenowe,
- wykonać pomosty z poręczami w miejscach gdzie będzie wymuszone przez wykopy przechodzenie mieszkańców,
- przed rozpoczęciem robót zapoznać pracowników z planem „bioz” i przeprowadzić instruktaż n.t. zabezpieczenia pracowników i otoczenia przed zagrożeniami występującymi na budowie,
- odkład gruntu wydobytego z wykopu składać w normatywnej odległości od wykopu, pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz korzystać z nich podczas wykonywania prac,
- roboty przy wykonywaniu przekroczeń istniejącego uzbrojenia wykonać w porozumieniu i pod nadzorem z instytucjami zarządzającymi uzbrojeniem przestrzegając warunków uzgodnienia dołączonych do projektu.

Opracował  
dr inż. Andrzej Frydryszak





Bydgoszcz, dnia 24 luty 2025r.

**Urząd Miejski w Więcborku**

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z realizacją trzech zadań inwestycyjnych :  
„Budową i przebudową drogi oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej w Więcborku na działkach nr ew. 269, 292/10, 347, 348/1, 292/1, 321, 282, 291/2, 252/6 w obr. 0004”, „Budową sieci wodociągowej w ulicy Plebanka w Więcborku na działkach nr ew. 569, 662 w obr. 0001”, „Budową drogi oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej w m. Witunia na działkach nr ew. 281 i 272” , zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

**Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2024r. poz. 1292).**

Otrzymuje : adresat

RODO

Kierownik Delegatury  
*[Signature]*  
mgr inż. Janusz Flemming

Więcbork 06.05.2025r.

Gminna Spółka Wodna w Więcborku  
Al.600-lecia 9/10, 89-410 Więcbork  
NIP 558 13 73 968  
Tel. 604 59 38 57,  
e-mail: gsw\_wiecbork @onet.pl

Gmina Więcbork  
Ul. Mickiewicza 22  
89-410 Więcbork

Dotyczy : Projekt budowy sieci wodociągowej Plebanka dz. Ew. 662 i 569 w m. Więcbork, , obręb [ 0001 ]  
Więcbork, gm. Więcbork, pow. Sępoleński, woj. Kujawsko-pomorskie.

### Uzgodnienie nr 8/2025

Gminna Spółka Wodna w Więcborku uzgadnia projekt pod warunkami:

1. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wg przepisów zawartych w Polskich Normach.
2. **Uwagi dodatkowe:** na projektowanej trasie przebiegu kanalizacji deszczowej występują urządzenia melioracji wodnej [ rurociągi drenarskie ] w przypadku ich uszkodzenia należy je zabezpieczyć i zgłosić do GSW Więcbork. W przypadku bezpośredniej kolizji należy zaprojektować alternatywny wariant przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej lub rurociągu drenarskiego uzgodniony z GSW Więcbork.

Załącznik:

1. Mapa projekt zagospodarowania terenu – wyrys.

**GINNA SPÓŁKA WODNA  
W WIĘCBORKU**  
Aleja 600-lecia 9/10, 89-410 Więcbork  
NIP 558-137-39-68 REGON 000762738  
Tel. 604 593 857  
e-mail: gsw\_wiecbork@onet.pl

Pełnomocnik Zarządu  
Gminnej Spółki Wodnej  
w Więcborku  
*Alex Zawieja*