Więcbork, dnia 01.09.2025 r.

Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

SB.271.11.2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
„Budowa sieci wodociągowej w m. Więcbork"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00374893/01 z dnia 13.08.2025r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, **udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):**

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych terenu objętego inwestycją lub posiada wiedzę jakie warunki gruntowo-geologiczne panują na tym terenie?
Odpowiedź nr 1.
Zamawiający nie posiada dokumentacji warunków gruntowo – geologicznych terenu objętego inwestycją. Według Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz norm PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika/Dokumentacja geotechniczna Zasady ogólne kategoria zagrożenia bezpieczeństwa budowy wodociągowej wynikającą ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia , oddziaływań oraz warunków geotechnicznych określono jako I w prostych warunkach geotechnicznych .

Pytanie nr 2. Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy skalkulować wymianę gruntu?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza do zasypania wykopów użycie gruntu z odkładu lecz jego zagęszczenie należy osiągnąć do 90% wg Proctor Standard .
Wykonawca winien dostosować indywidualnie zakres wymiany gruntu.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w gruntach których jest właścicielem? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego w gruntach których jest właścicielem.

Pytanie nr 4. Czy na trasie projektowanej sieci zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Jeśli tak to w jakiej ilości i po czyjej stronię będzie ich wycinka oraz poniesienie opłat administracyjnych?
Odpowiedź nr 4
Na trasie projektowanej sieci Część 1 Zamówienia: Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Brodatego, Mieszka II Lamberta oraz cz. Piastów i Szlaku Bursztynowego w m.
Więcbork istnieje kolizja z istniejącym zakrzaczeniem oraz tzw. „samosiejkami", które nie wymagają decyzji na wycinkę. Brak opłat administracyjnych, ilość oraz wycinka zakrzaczeń oraz tzw „ samosiejek" należy do wykonawcy robót budowlanych.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur PVC na rury PE100 SDR17?
Odpowiedź nr 5
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiające dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź nr 6

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający jest w posiadaniu rysunków szczegółowych węzłów wodociągowych? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie ich na stronie postępowania?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie posiada rysunków szczegółowych węzłów wodociągowych.

Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

Odpowiedź nr 8

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczania ceny.

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA
Michał Bąk
Kierownik Referatu Inwestycji

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Michał Bąk; Kierownik Referatu
Inwestycji
Data: 2025.09.01 15:11:45 CEST

Otrzymują:
1) https://ezamowienia.gov.pl/
2) Wykonawcy
3) SB aa

Sporządziła: D.L.