

Więcbork, dnia 04.09.2025r.

Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

SB.271.10.2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00389117/01 z dnia 25.08.2025 r.

Pytanie nr 1

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową do przetargu na ww zadanie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kilku problemów z zakresu wykonania instalacji teletechnicznych w obiekcie. W projekcie są spore nieścisłości (na tyle duże jakby dotyczyły różnych budynków) między przedmiarami, opisem technicznym a schematami. W związku z tym prosimy o sprecyzowanie:

- gniazd sieciowych RJ45,
- ilości i lokalizacji gniazd R/TV-SAT,
- ilości i lokalizacji dla gniazd światłowodowych,
- wyposażenia szafy RACK (w szczególności zarządzalnych listw PDU),
- ilości kamer i minimalnych parametrów sprzętu dla instalacji monitoringu CCTV.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia:

- ilości gniazd sieciowych RJ45 – zgodnie jak na rysunku w projekcie budowlanym rys. E-01,
- ilości i lokalizacje gniazd R/TV-SAT – 2 sztuki, po jednym w mieszkaniu,
- ilości i lokalizacje dla gniazd światłowodowych, nie ma, przygotować przejście przez ścianę fundamentową
- wyposażenia szafy RACK (w szczególności zarządzalnych listw PDU) – zgodnie z dokumentacją budowlaną branży elektrycznej, z niezbędnym wyposażeniem obsługi urządzeń jak w projekcie budowlanym,
- ilości kamer i minimalnych parametrów sprzętu dla instalacji monitoringu CCTV – zgodnie z dokumentacją budowlaną branży elektrycznej (ilość pokazana na rysunkach, parametry opisane w dokumentacji budowlanej branży elektrycznej).



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bąk

Kierownik Referatu Inwestycji

Otrzymują:

- 1) <https://ezamowienia.gov.pl/>, <http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/>
- 2) Wykonawca
- 3) SB aa

Sporządziła: D.L.