



Więcbork, dnia 08.09.2025r.

Gmina Więcbork
woj. kujawsko-pomorskie

SB.271.10.2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00389117/01 z dnia 25.08.2025 r.

Pytanie nr 1

Czy zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji kablowej?

Odpowiedź nr 1

Zadanie nie obejmuje wykonania sieci zewnętrznej teletechnicznej, tj. kanalizacji kablowej oraz studni kablowych prefabrykowanych.

Pytanie nr 2

Witam, w STWiOR w dziale instalacji klimatyzacyjnej jest wymienionych dużo więcej rodzajów jednostek wewnętrznych i zewnętrznych niż na rzutach nam dostarczonych, czego się trzymać,

Odpowiedź nr 2

Ilość klimatyzacji pokazano na rysunkach

Pytanie nr 3

Co powinno się uwzględnić w ramach instalacji wentylacyjnej - przedmiary milczą, brak jakiegokolwiek centrali, o której jest mowa w STWiOR?

Odpowiedź nr 3

Wentylacja jest grawitacyjna z turbowentami na dachu

Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA
Michał Bąk
Kierownik Referatu Inwestycji

Otrzymują:

1. <https://ezamowienia.gov.pl/>, <http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/>
2. Wykonawca
3. SB aa

Sporządziła: D.L.